

MONOLITH



MONOLITH s.r.l.
Via dell'Artigiano 8/F - Monastier (TV)
Tel. +39.0422.842157 Fax. +39.0422.708978
Capitale sociale € 30.000,00 i.v. - C.F. e P. Iva 03939640268
Reg. Impr. N. 03939640268 - R.E.A. TV n. 310101

MANUALE D'USO x VALVOLA SICUREZZA A MOLLA G3/4"

Articolo Codice: R0701030303

Disegno: RC0266 rev.:00

ISTRUZIONI

LA VALVOLA DI SICUREZZA A MOLLA E' UNA VALVOLA A SCARICO LIBERO CON PROTEZIONE, LA CUI PRESSIONE DI TARATURA E' DEFINITA IN 0,5 Bar.

CONDIZIONI DI UTILIZZO:

FLUIDO	VAPORE D'ACQUA
TEMPERATURA DI UTILIZZO TS	TSmin: 5°C TSmax: 200°C
PRESSIONE PROGETTO PS	10 Bar
DIMENSIONE NOMINALE DN	20
SOVRAPRESSIONE DI TARATURA	10% PRESSIONE DI TARATURA

MONTAGGIO

LA VALVOLA DEVE ESSERE MONTATA VERTICALMENTE ALTRIMENTI NE POTREBBE VENIRE COMPROMESSA LA FUNZIONALITA'.

USARE PER LA TENUTA SUI FILETTI UN MATERIALE ADATTO AL FLUIDO IMPIEGATO.

NON AVVTARE LA VALVOLA USANDO PARTI NON IDONEE DELLA VALVOLA STESSA O ATTREZZI NON IDONEI AL SERRAGGIO.

FARE ATTENZIONE ALLO SCARICO FLUIDO DALLA VALVOLA: PERICOLO USTIONI
REGOLAZIONE LIVELLO FLUIDO NELL'ATTREZZATURA A PRESSIONE A CURA DEL CLIENTE.

MANUTENZIONE

NON SONO PREVISTE MANUTENZIONI SULLA VALVOLA.

FARE IN MODO CHE DELLE EVENTUALI IMPURITA' NON OSTRUISCANO L'INGRESSO DELLA VALVOLA, PERCHE' SE NE POTREBBE COMPROMETTERE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.

VIETATO MANOMETTERE IL SIGILLO DELLA VALVOLA TOGLIENDO LA SPINA PLASTICA.

VIETATO MODIFICARE MANUALMENTE LA TARATURA DELLA VALVOLA.

VIETATO SMONTARE LA VALVOLA.

VIETATO UTILIZZARE FLUIDI DIVERSI DALL'ACQUA.

DATA: 21-09-2011

DATA: 21-09-2011

DATA: 21-09-2011

compilato: MASSIMILIANO PICCOLO (TEC)

verificato: MASSIMILIANO PICCOLO (RGQ)

accettato: MASSIMILIANO PICCOLO (RGQ)

Monolith srl

Manuale d'uso e dichiarazione conformità valvola 3-4

MONOLITH



MONOLITH s.r.l.
Via dell'Artigiano 8/F - Monastier (TV)
Tel. +39.0422.842157 Fax. +39.0422.708978
Capitale sociale € 30.000,00 i.v. - C.F. e P. Iva 03939640268
Reg. Impr. N. 03939640268 - R.E.A. TV n. 310101

VALVOLA SICUREZZA A MOLLA G3/4"

Articolo Codice: R0701030303

Disegno: RC0266 rev.:00

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La ditta Monolith srl dichiara sotto la propria responsabilità che l'attrezzatura a pressione denominata all'oggetto, e i cui dati identificativi sono riportati in TAB. 1, è conforme ai requisiti della direttiva 97/23/CE.

La presente dichiarazione perde di validità in caso di manomissione o in caso di modifiche non concordate con la ditta Monolith srl.

Nome e indirizzo del fabbricante	Monolith srl Via dell'Artigiano 8/F 31050 Monastier (TV) - Italia
Descrizione attrezzatura	Valvola di sicurezza a molla cromata a scarico libero con cappuccio spinata da 3/4" cod. R0701030303
Procedura di valutazione di conformità	B (esame "CE del tipo") + D (garanzia qualità produzione)
Organismo di controllo	CONSORZIO PASCAI SRL a socio unico Via Scarsellini 13-20161 Milano-Italia
Attestato Modulo B (esame "CE del tipo") Attestato Modulo D (garanzia qualità produzione)	n. PA447 n. 037

TAB. 1.

Dati punzonati sulla valvola	marchio del fabbricante	RM
	CE	CE
	n° identificazione organismo di controllo	1115
	PS pressione max di progetto (Bar)	10
	DN dimensione nominale	20
	Pressione di taratura (Bar)	0,5
	Anno di costruzione - Lotto n°	12 - 01

DATA: 21-09-2011

DATA: 21-09-2011

DATA: 21-09-2011

compilato: MASSIMILIANO PICCOLO (TEC)

accettato: MASSIMILIANO PICCOLO (RGQ)

Il Legale Rappresentante: DAVIDE BASSO

Monolith srl

Manuale d'uso e dichiarazione conformità valvola 3-4